





### Regelquerschnitt



- Legende**
- Verbindungs- bzw. Abzweigmuffe
  - vorh. OB-Kabel NYY-J 4x10mm<sup>2</sup>
  - Abzweig zu Leuchten als NYY-J 4x6mm<sup>2</sup>
  - Aufsatz/Ansatzleuchte Allons I DAX ZZW, 3.800mm, 4000K, mit Aluminiummast Lm=6m + Ausleger 0,75m, inkl. Leistungsreduzierung 50% in der Zeit von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr
- Anordnung der Leuchtenmaste generell in Rücklage Fußweg  
 ==> Abstand zu Randstreifen S193 ± 2,5m, siehe Regelquerschnitt Straße



D			
C			
B			
A			
Index	Datum	Bearbeiter	Änderungen
Bauherr:			
Stadtverwaltung Rabenau Markt 3 01734 Rabenau			
<b>INGENIEURBÜRO FÜR ELEKTROTECHNIK</b> OT Lungwitz, Am Hüfenberg 3 01731 Kreischa Tel. (035206) 3247-0 Fax (035206) 3247-6 e-Mail: info.ib@uwe-milde.de Internet: www.uwe-milde.de		Objekt: Neubau öffentliche Beleuchtung Freitaler Straße Stadt Rabenau	
Projektnummer:	Planungsphase:	Zeichnungs-Nr.	Maßstab:
20 - 03	Entwurfsplanung	2003-e-3-LP-SB	1:500
bearbeitet		Datum	Name
gezeichnet		18.02.2020	U.Milde
revidiert		18.02.2020	E.Bier
Benennung:			Lageplan
			Straßenbeleuchtung